



**ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЛЕНИНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОО ВДПО**

АКТ № 6

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

«22» март 2016г.

Договор № 19 02.02.2016 г.

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство): ГБУСО МО «Ленинский КЦСОН «Вера»
должность, наименование организации, Ф.И.О.

отв. за газовое хозяйство, № приказа о назначении

Представители организации ВДПО: Чистильщики Ленинского РО МОО ВДПО
должность (ти), Ф.И.О.

Лотошников С.В. Лотошников М.В.

провела периодическую проверку технического состояния
(первичную/периодическую)

дымовых и вентиляционных каналов в помещениях: кухни административного
(вентиляционных, дымовых) указать наименование объекта,

здания

назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

по адресу: МО, Ленинский р-н, г.Видное, ул. Садовая, д.22

цель проверки: пригодность к эксплуатации от бытового газового водонагревателя – 1 шт.,
пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов

газовой плиты ПГ-4 – 1 шт.

наименование и тип газовых приборов

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала, диаметр (мм)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1.	дымовой	кирпич. клад.	270x140	от оборудов.	очищен	в норме	испр.
2.	вентиляц.	метал. трубы	200	из помещен.	очищен	в норме	испр.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов, см.

обеспечена

обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см. и люков для чистки

имеются

имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

исправны

если имеются нарушения, указать

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров.

да

да/нет, если есть отступления, указать помещения

Дымовые трубы и выходы вент. каналов находятся вне зоны ветрового подпора

да

да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Наличие изменений проекта

нет

нет/есть, указать какие

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымовые и вентиляционные
(вентиляционные, дымовые)

каналы в помещениях

кухни административного
наименование объекта

здания

перечислить помещения

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

под газ

под газ, жидкое топливо, твердое топливо

(вентиляционные, дымовые)

каналы в помещениях

наименование объекта

перечислить помещения

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы

нет

не могут быть подключены, должны быть отключены

Срок действия акта: до «22» июня 2016г.

период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика:

М.П.

подпись

И.В. Малюткин 22.03.2015

Ф.И.О.

дата

Представители организации ВДПО:

подпись

уд. № 38 от

№ удостоверения,

24.08.2015 г.

дата сдачи экзамена по ПБ

подпись

уд. № 120\2-4 от

№ удостоверения,

24.08.2015 г.

дата сдачи экзамена по ПБ

подпись

уд. № УК-680-7 от

№ удостоверения,

08.06.2015 г.

дата сдачи экзамена по ПБ

Ответственный за газовое хозяйство:

Противопожарный инструктаж проведен.

Акт зарегистрирован: В Ленинском РО МОО ВДПО

22.03.2016 г.

дата



Председатель совета
Ленинского РО МОО ВДПО

М.П.

А.А. Костюшков

А.А. Костюшков