



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

ул. Семашко, дом 2, г. Мытищи, Московская область, 141014

Тел/факс: 8-495-586-12-11; Факс: 8-465-586-43-24

E-mail: centr@cgemo.ru; podolsk@cgemo сайт в Интернете: www.cgemo.ru

ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/502901001

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710073 дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 24 июня 2015года.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
филиала



Касьянов В.И.
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/35-8 от « 25 » января 2019 г.

Уровни искусственного освещения в помещении для развивающих занятий государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Ленинский
комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» по адресу:

Московская область, Ленинский район, г.Видное, ул.Садовая, д.22

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания экспертизы

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного
врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 15 » января 2019 года № 02/12

Подольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской
области, Октябрьский пр-т, д.4, г.Подольск, Московская область, 142119, 8.496.764-62-81

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН _____

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН _____

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Представлены документы (образцы)

(перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- Акт проведения измерений от 21.01.2019 (приложение к сопроводительному документу №30),
- протокол лабораторных испытаний № 122. с 245 от 25 января 2019 года

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия
(несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным
требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом _____ Королевой Светланой Александровной
ФИО

сертификат специалиста № 2Ц-36-153923 от 14.04.2018

Специальность - _____ Общая гигиена

Врач по общей гигиене

до свидания специалиста

подпись

Королева С.А.

ФИО

Экспертное заключение № 122/35-8 от « 25 » января 2019 г.

Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

Измерения уровней искусственного освещения проводились в помещении для развивающих занятий государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Ленинский комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» по адресу: Московская область, Ленинский район, г.Видное, ул.Садовая, д.22. Измерения проведены 21.01.2019г. с 13:10 до 13:50 помощником врача по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Климовск, Ленинском, Подольском районах Власовой В.А. в присутствии заместителя начальника Подольского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Беляевой Т.В. и заместителя директора ГБУСО МО «Ленинский КЦСОН «Вера» Романовой А.Н.

Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов измерений проведена на соответствие следующей нормативной документации: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

Установлено: уровень общей освещенности в точке измерений №1 "стол преподавателя" с учетом неопределенности измерения ниже минимального допустимого уровня на 65лк; в точке №2 "стол для занятий /детский/" с учетом неопределенности измерения ниже минимального допустимого уровня на 42лк; в точке №3 "стол для занятий /детский/ (работа с песком)" с учетом неопределенности измерения ниже минимального допустимого уровня на 123лк. Уровень общей освещенности в данном помещении не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

Заключение:

Уровни искусственного освещения в помещении для развивающих занятий государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Ленинский комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» по адресу: Московская область, Ленинский район, г.Видное, ул.Садовая, д.22

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

ввиду наличия следующих замечаний:

уровень общей освещенности в точке измерений №1 "стол преподавателя" с учетом неопределенности измерения ниже минимального допустимого уровня на 65лк; в точке №2 "стол для занятий /детский/" с учетом неопределенности измерения ниже минимального допустимого уровня на 42лк; в точке №3 "стол для занятий /детский/ (работа с песком)" с учетом неопределенности измерения ниже минимального допустимого уровня на 123лк.

Врач по общей гигиене

должность специалиста

ПРОВЕРИЛ

Врач по общей гигиене

должность специалиста

подпись

подпись

Королева С.А.

Ф.И.О.

Фатеева Н.С.

Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах: первый – Подольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области
второй – в дело (филиал).

Врач по общей гигиене

должность специалиста

подпись

Королева С.А.

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/35-8 от « 25 » января 2019 г.

Страница 2 из 2